



**DISPOSICIÓN N°:45/19.-  
NEUQUÉN, 9 de mayo de 2019.-**

**VISTO:**

El Expediente OE-6244-C-17 y la Ordenanza N° 10.811;

**CONSIDERANDO:**

Que el Expediente OE-6244-C-17 tramita la denuncia formulada por la Distribuidora el 09/11/2017 mediante la que solicita se considere Caso Fortuito o de Fuerza Mayor a la Contingencia N° 6109 ocurrida el día 06/11/2017;

Que la Distribuidora informa que la contingencia fue ocasionada por la salida de servicio de la EETT PIN del EPEN, según informe de falla adjunto por cortocircuito en celda de PIN1 por un roedor;

Que la Distribuidora informa que el corte afectó a 353 usuarios;

Que se emitió Dictamen Técnico N° 106-09/18 en el cual se manifiesta que la contingencia tienen que ver con la salida de servicio de la EETT PIN del EPEN, según informe de falla adjunto por cortocircuito en celda de PIN1 por un roedor;

Que la asesoría técnica informa que la documentación adjunta cumple con lo estipulado en la Ordenanza 10811 y sus disposiciones reglamentarias, en cuanto a maniobras realizadas, copia del libro de guardia, usuarios afectados, croquis del sector afectado e informe del EPEN

Que el área técnica aconseja considerar el pedido de inclusión como caso fortuito o fuerza mayor, al cumplir con lo exigido en la Ordenanza 10811, Anexo II punto 2.1 inc d) y Disposiciones Reglamentarias;

Que el área Legal emitió Dictamen N° 114/18 en el cual informa que la documentación adjunta cumple con lo estipulado en la Ordenanza 10811 y que desde el punto de vista formal se cumple con los plazos establecidos para su presentación;

Que la asesoría legal indica que se cumplió tanto con el plazo de presentación como con la documentación requerida por la normativa citada;

Que la asesoría legal considera que se debe hacer lugar al pedido de la Distribuidora de encuadrar las Contingencias en la causal de caso fortuito o de fuerza mayor según lo establecido en el Subanexo II punto 2.1.;

Que conforme los antecedentes que obran en el expediente y las consideraciones expuestas;

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

**DISPONE**

**ARTÍCULO 1º: HACER LUGAR** al pedido de considerar la Contingencia N° 6109 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de Concesión;

**ARTÍCULO 2º NOTIFIQUESE** a la COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA -CALF- de la presente Disposición.-

**ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE.-**

**FDO. AVERSANO**

Subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados  
Mitre 461, 2º piso  
entedecontrol@muninqn.gov.ar - Tel. 4491200 Int. 4451 / 4452

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 2235
Fecha ...17...1.05...17019...