

DISPOSICIÓN N° 34/21.-
NEUQUÉN, 14 de mayo de 2021.-**VISTO:**

El Expediente OE-5620-C-19 y la Ordenanza N° 10.811;

CONSIDERANDO:

Que el Expediente OE-5620-C-19 tramita la denuncia formulada por la Distribuidora el 26/08/2019 mediante la que solicita se considere Caso Fortuito o de Fuerza Mayor a la Contingencia N° 7429 ocurrida el día 25/08/2019;

Que se emitió Dictamen Técnico N° 012-01/21 en el cual se manifiesta que la contingencia tienen que ver con un corte programado y autorizado por el Órgano de Control para plantado de columnas para repotenciación de MT;

Que la asesoría técnica manifiesta que según consta el corte tuvo inicio a las 07:00 hs. afectando las SETs 645-775-850 y 786, reponiendo a las 12:19 hs.;

Que el área técnica manifiesta que la contingencia involucra un corte autorizado de 07:00hs. a 12:00 hs. para las SETs mencionadas y un corte no autorizado de 12:01 hs. a 12:19 hs. (0:18 minutos) para las SETs mencionadas, el que tendrá incidencia en el cálculo de los índices con una interrupción para los FMIK y tiempo total de la misma, para TTIK en las SETs detalladas;

Que el área Legal emitió Dictamen N° 35/21 en el cual informa que la documentación adjunta cumple con lo estipulado en la Ordenanza 10811 y que desde el punto de vista formal se cumple con los plazos establecidos para su presentación;

Que la asesoría legal indica que se cumplió tanto con el plazo de presentación como con la documentación requerida por la normativa citada;

Que la asesoría legal considera que se debe hacer lugar al pedido de la Distribuidora de encuadrar la Contingencia N° 7429 en la causal de caso fortuito o de fuerza mayor según lo establecido en el Subanexo II punto 2.1. y conforme a las observaciones realizadas por la Tec. Quiroga;

Que conforme los antecedentes que obran en el expediente y las consideraciones expuestas;


POR ELLO**LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
DISPONE**

ARTÍCULO 1º: HACER LUGAR al pedido de considerar la Contingencia N° 7429 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de Concesión para el corte autorizado de 07:00 hs. a 12:00 hs para las SETs N° 645-775-850 y 786.-

ARTÍCULO 2º: NO HACER LUGAR al pedido de considerar la Contingencia N° 7429, como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de Concesión, para el corte no autorizado de 12:01 hs. hasta las 12:19 hs. (18 minutos) para las SETs N° 645-775-850 y 786, la que en consecuencia integrará los Índices de Calidad de Servicio Técnico.-

ARTÍCULO 3º NOTIFIQUESE a la COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA -CALF- de la presente Disposición.-

ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE.-



Dra. ALEJANDRA AVERSAÑO
Directora General de Gestión
del Servicio Eléctrico
Subsecretaría de Servicios
Públicos Concesionados