

DISPOSICIÓN N°:41/21.-
NEUQUÉN, 15 de julio de 2021.-

VISTO:

El Expediente OE-3816-C-19 y la Ordenanza N° 10.811;

CONSIDERANDO:

Que el Expediente OE-3816-C-19 tramita la denuncia formulada por la Distribuidora el 07/06/2019 mediante la que solicita se considere Caso Fortuito o de Fuerza Mayor a la Contingencia N° 7280 ocurrida el día 06/06/2019;

Que se emitió Dictamen Técnico N° 031-01/21 en el cual se manifiesta que la contingencia tienen que ver con un corte programado y autorizado por el Órgano de Control para ampliación de red de MT;

Que la asesoría técnica manifiesta que según consta el corte tuvo inicio a las 07:00 hs. afectando las SETs 151-902-193-591-493-59, reponiendo a las 11:35 hs.;

Que el área técnica manifiesta que la contingencia involucra un corte autorizado de 07:00hs. a 11:00 hs. para las SETs mencionadas y un corte no autorizado de 11:01 hs. a 11:35 hs. (0:34 minutos) para las SETs mencionadas, el que tendrá incidencia en el cálculo de los índices de las SETs mencionadas, tiempo total de la misma, para TTIK en las SETs detalladas;

Que el área Legal emitió Dictamen N° 40/21 en el cual informa que la documentación adjunta cumple con lo estipulado en la Ordenanza 10811 y que desde el punto de vista formal se cumple con los plazos establecidos para su presentación;

Que la asesoría legal indica que se cumplió tanto con el plazo de presentación como con la documentación requerida por la normativa citada;

Que la asesoría legal considera que se debe hacer lugar al pedido de la Distribuidora de encuadrar la Contingencia N° 7280 en la causal de caso fortuito o de fuerza mayor según lo establecido en el Subanexo II punto 2.1. y conforme a las observaciones realizadas por la Tec. Quiroga;

Que conforme los antecedentes que obran en el expediente y las consideraciones expuestas;

POR ELLO

**LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
DISPONE**

ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR al pedido de considerar la Contingencia N° 7280 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de Concesión para el corte autorizado de 07:00 hs. a 11:00 hs para las SETs N° 151-902-193-591-493-59.-

ARTÍCULO 2°: NO HACER LUGAR al pedido de considerar la Contingencia N° 7280, como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de Concesión para el corte no autorizado 11:01 hs. hasta las 11:35 hs. (34 minutos) para las SETs N° 151-902-193-591-493-59, la que en consecuencia integrará los Índices de Calidad de Servicio Técnico.-

ARTÍCULO 3° NOTIFÍQUESE a la COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA -CALF- de la presente Disposición.-

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE.-

FDÓ. AVERSANO



GR. ALFONSO AVERSANO
Directora General de Gestión
del Servicio Eléctrico
del Sistema de Servicios
Públicos y Comunitarios
Mitre 461, 3° Piso, Ciudad de Neuquén, Argentina
Tel. 0299-4491200 (Céntrico) / Int. 4341
serviciosconcesionados@muninon.gov.ar
www.ciudaddeneuquen.gov.ar